



Adriaan Goede Holding  
b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer

---

*2 december 2020*

Scheepsbouwersweg 3  
Landsmeer

## **Inhoudspagina**

Inhoudspagina	2
Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen - Logboek	4
Algemeen - wijzigingen	4
Koelinstallatie ammoniak - Instructie Ammoniakcalamiteit - PGS 13:2009	4
Koelinstallatie ammoniak - Periodieke controle en onderhoud	4
PGS 13 Ammoniak - Noodstop- en alarmeringssysteem	5
PGS 13 Ammoniak - Ventilatie	5
Resultaat	5

## **Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer**

*Naam:* Adriaan Goede b.v.  
*Dossiernummer:* LM000255  
*Checklist status:*  
*Gemaakt door:*  J  
*Behandelaar:*  J  
*Locatie:*  
*Adres:* Scheepsbouwersweg 3  
*Postcode:*  
*Plaats:* Landsmeer  
*Datum checklist:* 19 november 2020

### **Samenvatting**

---

*Vragen:* 9  
*Openstaande overtredingen:* 0  
*Ongedaangemaakte overtredingen:* 0  
*Openstaande taken:* 0  
*Afgehandelde taken:* 0  
*Opmerkingen:* 9

## Checklistvragen en antwoorden

### Algemeen - Logboek

---


**Bevat het logboek een overzicht van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden?**

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

ENGIE Refrigeration B.V. houdt het digitale logboek bij dat wij kunnen benaderen

 op 19 november 2020 12:22)

**Bevat het logboek een overzicht van de hoeveelheden koudemiddel die per keer gebruikt zijn voor het vullen of aftappen van het systeem?**

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: Ja

**Bevat het logboek een overzicht van de veranderingen aan en vervangingen van componenten?**

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: Ja

### Algemeen - wijzigingen

---

**Bevat het logboek een overzicht van eventuele wijzigingen aan de installatie of de machinekamer?**

Antwoord: Ja

### Koelinstallatie ammoniak - Instructie Ammoniakcalamiteit - PGS 13:2009

---

**Wordt jaarlijks de instructie Ammoniakcalamiteit geoefend?**

voorschrift 8.7.5 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Evaluatierapport ontvangen van de oefening met de ammoniakalarmprocedure gehouden op 21-9-2020

 op 19 november 2020 15:18)

### Koelinstallatie ammoniak - Periodieke controle en onderhoud


---

**Is het ammoniakkoelsysteem eenmaal per kalenderjaar gekeurd op veilig functioneren?**

artikel 3.16d Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

21-9-2020 heeft Engie de installatie gecontroleerd. De werkbond is te benaderen de achterliggende checklist niet.  heeft de checklist nagestuurd. Stukken worden aan de zaak

gekoppeld.

 [J](#) op 19 november 2020 15:10)

## PGS 13 Ammoniak - Noodstop- en alarmeringssysteem

---


**Wordt het noodstop- en alarmeringssysteem tezamen met de mechanische ventilatie, de inblikvoorzieningen en de detectors regelmatig, ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd op functionele werking en detectiewaarden?**

voorschrift 4.2.11 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

MW Instruments is 17-3-2020 en 21-9-2020 langsgeweest,  [J](#) stuurt de rapportage

 [J](#) op 19 november 2020 12:25)

Kalibratiecertificaat van 21-9-2020 is ontvangen, nu die andere nog.

 [J](#) op 02 december 2020 15:19)

Rapportage van de test van 17-3-2020 ontvangen.

 [J](#) op 02 december 2020 09:05)

Kalibratiecertificaat van 17-3-2020 ontvangen.

 [J](#) op 02 december 2020 15:18)

## PGS 13 Ammoniak - Ventilatie


---

**Wordt de mechanische ventilatie tezamen met het noodstop- en alarmeringssysteem, de inblikvoorzieningen en de detectors ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd?**

voorschrift 5.3.16 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

MW Instruments is 17-3-2020 en 21-9-2020 langsgeweest, Realtest is gezamenlijk met Engie uitgevoerd.  [J](#) heeft de rapportage van 21-9-2020 nagestuurd. Die van 17-3-2020 opgevraagd per e-mail van 19-11-2020. Stukken worden aan de zaak gekoppeld.

 [J](#) op 19 november 2020 15:34)

Rapportage van de realtest van 17-3-2020 ontvangen.

 [J](#) op 02 december 2020 15:18)

## Resultaat

---

**Moet het bedrijf naar aanleiding van de aangeleverde gegevens worden bezocht?**

Antwoord: Nvt

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen