



Adriaan Goede Holding
b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer



1 april 2019

Scheepsbouwersweg 3
Landsmeer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
algemeen - logboek	4
algemeen - wijzigingen	4
koelinstallatie ammoniak - instructie ammoniakcalamiteit - pgs 13:2009	4
koelinstallatie ammoniak - periodieke controle en onderhoud	4
pgs 13 ammoniak - noodstop- en alarmeringssysteem	5
pgs 13 ammoniak - ventilatie	5
resultaat	5

Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer

Naam: Adriaan Goede b.v.
Dossiernummer: LM000255
Gemaakt door:  J
Behandelaar:  J
Locatie:
Adres: Scheepsbouwersweg 3
Postcode:
Plaats: Landsmeer
Datum checklist: 15 februari 2019

Samenvatting

<i>Vragen:</i>	9
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaan gemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	6

Checklistvragen en antwoorden

algemeen - logboek

Bevat het logboek een overzicht van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden?

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Engie onderhoudt het logboek sinds september 2018 ook digitaal. We hebben toegang tot dit logboek.

 (18 februari 2019 14:19)

Bevat het logboek een overzicht van de hoeveelheden koudemiddel (ammoniak) die per keer gebruikt zijn voor het vullen of aftappen van het systeem?

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Bevat het logboek een overzicht van de veranderingen aan en vervangingen van componenten?

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

algemeen - wijzigingen

Bevat het logboek een overzicht van eventuele wijzigingen aan de installatie of de machinekamer?

Antwoord: **Ja**

koelinstallatie ammoniak - instructie ammoniakcalamiteit - pgs 13:2009

Wordt jaarlijks de instructie Ammoniakcalamiteit geoefend?

voorschrift 8.7.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

18-4-2018 is het noodplan doorgenomen. Bevindingen hiervan zijn aan de zaak gekoppeld.

 (15 februari 2019 11:56)

koelinstallatie ammoniak - periodieke controle en onderhoud

Is het ammoniakkoelsysteem eenmaal per kalenderjaar gekeurd op veilig functioneren?

artikel 3.16d Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Ik ben er dit jaar van uit gegaan dat met het onderhoud uitgevoerd op 20-9-2018 invulling is gegeven aan de jaarlijkse verplichting de installatie eenmaal per kalenderjaar te laten goedkeuren op veilig functioneren maar echt duidelijk vind ik het niet. In het vervolg moet Engie duidelijk aangegeven dat het om de jaarlijkse keuring op veilig functioneren gaat, en dat ze bijvoorbeeld met een checklist aangeven wat is gecontroleerd en wat de bevindingen waren. [redacted] gaat hier bij Engie navraag naar doen.

[redacted] op 04 maart 2019 15:14)

pgs 13 ammoniak - noodstop- en alarmeringssysteem

Wordt het noodstop- en alarmeringssysteem tezamen met de mechanische ventilatie, de inblikvoorzieningen en de detectors regelmatig, ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd op functionele werking en detectiewaarden?

voorschrift 4.2.11 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

MW heeft op 18-4-2018 en 31-10-2018 de detectors gekalibreerd. [redacted] mailt het rapport van 18-4-2018.

[redacted] op 15 februari 2019 11:55)

pgs 13 ammoniak - ventilatie

Wordt de mechanische ventilatie tezamen met het noodstop- en alarmeringssysteem, de inblikvoorzieningen en de detectors ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd?

voorschrift 5.3.16 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Op 19-1-2018 en 21-9-2018 zijn realtests uitgevoerd door Engie, rapporten zijn aan de zaak gekoppeld.

[redacted] op 01 april 2019 07:27)

resultaat

Moet het bedrijf naar aanleiding van de aangeleverde gegevens worden bezocht?

Antwoord: Nvt

[redacted]

Betreft een nieuwe installatieunit waar niets aan gewijzigd is. Geen fysieke controle nodig in 2019.

[redacted] op 04 maart 2019 15:16)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen