

DLVD advies

Specialisten in brandveiligheid

DLVD advies BV

De Geerden 24

5334 LE Velddriel

085 – 750 10 93

advies@DLVD.nl

www.DLVD.nl

KvK 69650500

Fardem Packaging – Edam

Nota van Aanvulling blusgasbeveiliging

Documentnummer: 12504-1/NvA/BG

Datum: 9 oktober 2024

Revisie: A

Brandweer

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland



Datum: 26-2-2025

Akkoord: 

Zaaknummer:  J

Nota van Aanvulling Blusgasbeveiliging

Document nr.: 12504-1/NvA/BG

Datum: 9 oktober 2024

Revisie: A

Projectnummer: 12504-1

Object: Fardem Packaging
Nijverheidstraat 55
1135 KZ Edam

Opgesteld door: [REDACTED] J

Vrijgave: [REDACTED] J

DLVD advies BV
De Geerden 24
5334 LE Velddriel
085 – 750 10 93
[REDACTED]@DLVD.nl
www.DLVD.nl

Dit document bevat vertrouwelijke informatie.
Uitsluitend de opdrachtgever mag dit rapport vermenigvuldigen, openbaar maken en verspreiden zonder toestemming van DLVD advies BV, doch uitsluitend in zijn geheel. Voorkomen moet worden dat delen van dit document uit hun verband worden gehaald en mogelijk anders geïnterpreteerd.

Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals vastgelegd in de 'De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, Ingenieur en adviseur DNR 2011', eerste herziening juli 2013, van toepassing.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Aanvullingen en wijzigingen	5
3	Tekenlijst	6

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze Nota van Aanvulling (NvA) betreft de blusgasbeveiliging in het gebouw van Fardem Packaging te Edam.

In de onderhavige NvA worden een aantal aanvullingen en/of wijzigingen vastgelegd t.a.v. het gestelde in het oorspronkelijke uitgangspuntendocument (UPD; zie paragraaf 1.2) voor de sprinklerbeveiliging.

Het oorspronkelijke UPD blijft onverkort van toepassing, voor zover in deze NvA niet specifiek als afwijkend omschreven.

1.2 Gebruikte gegevens

Voor het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Uitgangspuntendocument blusgassysteem met brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie nr. 4213-VBB-01A d.d. 03-02-2023 van SGS Floriaan;
- Inspectierapport basisontwerp nr. RUP-17029-CBG-CBM-01-23 d.d. 01-03-2023 van Bureau Veritas.

1.3 Doelstelling blusgasbeveiliging

De doelstelling zoals omschreven in het UPD blijft onverkort van toepassing.

1.4 Demarcatie

Dit rapport heeft uitsluitend betrekking op de sprinklerbeveiliging in het gebouw en de daarmee samenhangende bouwkundige- en organisatorische eisen. Overige bouwkundige- of andere eisen t.a.v. het gebouw maken geen deel uit van dit document.

1.5 Betrokken partijen (actoren)

1.5.1 Eigenaar/gebruiker

De eigenaar/gebruiker van het gebouw heeft de keuze gemaakt met betrekking tot de toepassing van de sprinklerbeveiliging in het kader van de doelstelling.

1.5.2 Bevoegd gezag

De lokale overheid (gemeente) is het bevoegd gezag en is met betrekking tot de beoordeling van de invulling van het gelijkwaardigheidsbeginsel (conform Bouwbesluit 2012 art. 1.3) de toetsende instantie.

1.5.3 Verzekeraar

De verzekeraar van het gebouw, inventaris en bedrijfsschade is risicodragende partij in verband met de totstandkoming van dit UPD.

1.6 Beoordeling basisontwerp

De beoordeling van deze NvA moet door de inspectie-instelling worden uitgevoerd conform PGS 15 paragraaf 4.8.2.

1.7 Versiebeheer

Tijdens de ontwikkeling, (ver)bouw en het gebruik van het gebouw(deel) is het mogelijk dat uitgangspunten wijzigen.

Wanneer een dergelijke wijziging invloed heeft op de gestelde eisen, dan zal er een gewijzigd, aangevuld of nieuw UPD of NvA moeten worden opgesteld en goedgekeurd door de eisende partij(en) en de belanghebbende(n).

In onderstaande tabel worden de verschillende versies van deze NvA benoemd, met de reden van de wijziging (wijzigingen zijn door middel van een verticale streep in de kantlijn aangeduid voor wat betreft de meest recente versie). Tekstuele wijzigingen die verder niet van invloed zijn op de inhoud zijn niet als zodanig aangeduid.





Revisie	Datum	Wijziging
A	09-10-2024	Eerste versie.

2 Aanvullingen en wijzigingen

2.1 Nevenpaneel

In afwijking op het UPD is er tijdens de uitvoering voor gekozen om geen separaat nevenpaneel toe te passen. Het nevenpaneel (signaleringspaneel) wordt in het brandweerpaneel geïntegreerd, dit is toegestaan indien het brandweerpaneel voor het personeel duidelijk zichtbaar is en de zoemer van het paneel hoorbaar is.

3 Tekenlijst

Bevoegde autoriteit	Verklaring geen bezwaar		
Gemeente (de Verklaring geen bezwaar en/of Voor akkoord mag ook worden vervangen door een instemmingsbrief)	NAW-gegevens:		
	Naam:		
	Datum:		
	Handtekening:		
Belanghebbende	Voor akkoord		
Verzekeraar	NAW-gegevens:		
	Naam:		
	Datum:	8-1-2025	
	Handtekening:		
Eigenaar/gebruiker		Eigenaar	Gebruiker
	NAW-gegevens:	OPACK Holding BV Oudestraat 19 5469GE Erp	
	Naam:		
	Datum:	09-01-2025	
	Handtekening:		
Document opsteller	NAW-gegevens:	DLVD advies BV De Geerden 24 5334 	
	Naam:		
	Datum:	9 oktober 2024	
	Handtekening:		

N.B.

De inspectie-instelling tekent de NvA niet voor akkoord, de beoordeling van de NvA door de inspectie-instelling wordt in een Inspectierapport Basisontwerp vastgelegd.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

C Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen