

VERSLAG Bedrijfsbezoek dd 11 juni 2013

EvoSwitch Next Generation Datacenters
HA001521
Lucasweg, J.W. 35 -37
2031BE Haarlem

Inrichtingnummer:

Datum Controle: 11 juni 2013

Inspecteur(s): [REDACTED] [REDACTED]

Contactperso(n)en inrichting: [REDACTED] [REDACTED]

Controle gepland: 13 mei 2013

CONTROLLERAPPORT

De overtredingen die geconstateerd zijn bij de periodieke controle zijn opgeheven.

- De lekdetectie van de ondergrondse tanks worden nu jaarlijks gecontroleerd. Dit wordt meegenomen met de water/Kb controle. Er is geen protocol voor en wordt geen separate verslaglegging van gemaakt. Het wordt alleen aangetekend op de rapportage voor de Kb. Ik heb de inspecteur gebeld en die gaf aan dat het vacuüm in de spouw gedeeltelijk wordt opgeheven en dan wordt gekeken of het systeem naar behoren reageert. Dit was het geval.
- Het bedrijf heeft de verbruikgegevens overgelegd. Ik was verbaasd dat er nog zoveel gas wordt verbruikt terwijl er zoveel warmte vrij komt... De gegevens zijn in Openwave verwerkt.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen