



Adriaan Goede Holding
b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer

9 maart 2018

Scheepsbouwersweg 3
Landsmeer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer	3
Samenvatting	3
Ongedaan gemaakte overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
algemeen - logboek	5
algemeen - wijzigingen	5
koelinstallatie ammoniak - instructie ammoniakcalamiteit - pgs 13:2009	5
koelinstallatie ammoniak - periodieke controle en onderhoud	5
pgs 13 ammoniak - noodstop- en alarmeringssysteem	6
pgs 13 ammoniak - ventilatie	6
resultaat	6

Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer

Naam: Adriaan Goede b.v.
Dossiernummer: LM000255
Gemaakt door:  J
Behandelaar:  J
Locatie:
Adres: Scheepsbouwersweg 3
Postcode:
Plaats: Landsmeer
Datum checklist: 19 oktober 2017

Samenvatting

<i>Vragen:</i>	9
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaan gemaakte overtredingen:</i>	1
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	7

Ongedaan gemaakte overtredingen

De instructie Ammoniakcalamiteit wordt niet jaarlijks geoefend.

Voorschrift: voorschrift 8.7.5 PGS 13

Geregistreerd op 23 januari 2018 10:47 door [REDACTED] J

Checklistvragen en antwoorden

algemeen - logboek

Bevat het logboek een overzicht van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden?

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Bevat het logboek een overzicht van de hoeveelheden koudemiddel (ammoniak) die per keer gebruikt zijn voor het vullen of aftappen van het systeem?

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Geen NH3 afgetapt of bijgevuld in 2017

 [J](#) op 19 januari 2018 15:57)

Bevat het logboek een overzicht van de veranderingen aan en vervangingen van componenten?

voorschrift 8.5.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

algemeen - wijzigingen

Bevat het logboek een overzicht van eventuele wijzigingen aan de installatie of de machinekamer?

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Op de werkbonden aangegeven, in 2017 geen wijzigingen

 [J](#) op 19 januari 2018 15:57)

koelinstallatie ammoniak - instructie ammoniakcalamiteit - pgs 13:2009

Wordt jaarlijks de instructie Ammoniakcalamiteit geoefend?

voorschrift 8.7.5 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Vorig antwoord: Nee (19 januari 2018 15:59)

Opmerkingen:

Evaluatierapport ontvangen van de oefening van 21-6-2017. Rapport is aan de zaak gekoppeld.

 [J](#) op 23 januari 2018 10:48)

koelinstallatie ammoniak - periodieke controle en onderhoud

Is het ammoniakkoelsysteem eenmaal per kalenderjaar gekeurd op veilig functioneren?

artikel 3.16d Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

PGS 13 controle op 26-4-2017 door Engie uitgevoerd

 op 19 januari 2018 15:58)

pgs 13 ammoniak - noodstop- en alarmeringssysteem

Wordt het noodstop- en alarmeringssysteem tezamen met de mechanische ventilatie, de inblokvoorzieningen en de detectors regelmatig, ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd op functionele werking en detectiewaarden?

voorschrift 4.2.11 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

17-5-2017: Kalibratie op locatie. Sensor S2 bij moeten regelen. Getest in overbrugging. Geen bijzonderheden sensoren functioneren naar behoren.

17-10-2017: Kalibratie op locatie. Geen bijzonderheden sensoren functioneren naar behoren.

 op 19 januari 2018 15:49)

pgs 13 ammoniak - ventilatie

Wordt de mechanische ventilatie tezamen met het noodstop- en alarmeringssysteem, de inblokvoorzieningen en de detectors ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd?

voorschrift 5.3.16 PGS 13

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Eerste realtest Engie 26-4-2017

Tweede realtest Engie 17-10-2017

 op 19 januari 2018 15:52)

resultaat

Moet het bedrijf naar aanleiding van de aangeleverde gegevens worden bezocht?

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

 gaat het bedrijf op 19-9-2018 controleren.

 op 05 maart 2018 10:41)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen