

Adriaan Goede Holding
b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer

6 december 2021

Scheepsbouwersweg 3
Landsmeer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen - Logboek	4
Algemeen - wijzigingen	4
Koelinstallatie ammoniak - Instructie Ammoniakcalamiteit - PGS 13:2009	4
Koelinstallatie ammoniak - Periodieke controle en onderhoud	4
PGS 13 Ammoniak - Noodstop- en alarmeringssysteem	5
PGS 13 Ammoniak - Ventilatie	5
Resultaat	5
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	5

Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer

Naam: Adriaan Goede b.v.
Dossiernummer: LM000255
Checklist status:
Gemaakt door: J
Behandelaar: J
Locatie:
Adres: Scheepsbouwersweg 3
Postcode:
Plaats: Landsmeer
Datum checklist: 30 november 2021

Samenvatting

Vragen: 10
Openstaande overtredingen: 0
Ongedaangemaakte overtredingen: 0
Openstaande taken: 0
Afgehandelde taken: 0
Opmerkingen: 6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen - Logboek


Bevat het logboek een overzicht van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden?

voorschrift 8.5.2 NPR 7600

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Engie houdt een digitaal logboek bij dat wij kunnen benaderen. De invulling van dit logboek loopt wel achter. Heeft te maken met te kort aan personeel. De bewijzen zijn wel als hard copy aanwezig in het bedrijf.

 op 02 december 2021 08:17)

Bevat het logboek een overzicht van de hoeveelheden koudemiddel die per keer gebruikt zijn voor het vullen of aftappen van het systeem?

voorschrift 8.5.2 NPR 7600

Antwoord: Ja

Bevat het logboek een overzicht van de veranderingen aan en vervangingen van componenten?

voorschrift 8.5.2 NPR 7600

Antwoord: Ja

Algemeen - wijzigingen

Bevat het logboek een overzicht van eventuele wijzigingen aan de installatie of de machinekamer?

voorschrift 8.5.2 NPR 7600

Antwoord: Ja

Koelinstallatie ammoniak - Instructie Ammoniakcalamiteit - PGS 13:2009

Wordt jaarlijks de instructie Ammoniakcalamiteit geoefend?

voorschrift 8.7.5 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Op 25-4-2021 is de NH3-calamiteitenprocedure doorgenomen en gecontroleerd. Evaluatierapport ontvangen en in JOIN bewaard.

 op 02 december 2021 08:19)

Koelinstallatie ammoniak - Periodieke controle en onderhoud

Is het ammoniakkoelsysteem eenmaal per kalenderjaar gekeurd op veilig functioneren?

artikel 3.16d Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Op 24-11-2021 gecontroleerd. Jaarlijkse blusmiddel controle is verlopen, verder goedgekeurd.

 J op 06 december 2021 08:22)

PGS 13 Ammoniak - Noodstop- en alarmeringssysteem

Wordt het noodstop- en alarmeringssysteem tezamen met de mechanische ventilatie, de inblokvoorzieningen en de detectors regelmatig, ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd op functionele werking en detectiewaarden?

voorschrift 4.2.11 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

MW Instruments heeft de detectoren op 25-3-2021 en 23-8-2021 gecontroleerd en gekalibreerd.

 J op 30 november 2021 13:53)

PGS 13 Ammoniak - Ventilatie

Wordt de mechanische ventilatie tezamen met het noodstop- en alarmeringssysteem, de inblokvoorzieningen en de detectors ten minste eenmaal per half jaar gecontroleerd?

voorschrift 5.3.16 PGS 13

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De controles zijn 25-3-2021 en 24-11-2021 uitgevoerd.

 J op 06 december 2021 08:27)

Resultaat

Moet het bedrijf naar aanleiding van de aangeleverde gegevens worden bezocht?

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

De machinekamer is bekeken tijdens de controle op 10-11-2021. Er zijn geen gebreken geconstateerd.

 J op 02 december 2021 08:20)

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

Is er sprake van een overtreding?

Antwoord: Er is geen sprake van een overtreding

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen