



renvooi staalconstructie

- staalkwaliteit profielstaal : S 235 JRG
- staalkwaliteit kokers : S 275 JRG
- staalkwaliteit Hody liggers : S 355 JRG
- boutkwaliteiten : 8.8
- lassen: a min : 5 mm.
- schotten en lijfplaten : t min= 10 mm.
- kopplaten : t min= 12 mm.
- voetplaten : t min= 12 mm.

De staalleverancier dient te zorgen voor:

- werkplaatstekeningen;
- detailberekeningen;
- stabiliteit tijdens de bouwfase.

nb:

De stukken dienen in tweevoud te worden verzonden naar de hoofdconstructeur.

Brandwerendheidseis staalconstructie:


- dakvloer : 0 minuten
- verdiepingvloer : 30 minuten

Algemeen:

De aannemer dient tijdens of vooraf aan de uitvoering het volgende te controleren:

- maatvoering bestaande constructie;
- bestaande constructieonderdelen (liggers, kolommen, vloeren, wanddikten, etc);
- opleggingen bestaande constructie.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van de constructietekening dient contact opgenomen te worden met de constructeur.

Project : Mariaschool Koninginneweg 1 Zandvoort		
Opdrachtgever : Pré Wonen - Velsbroek		
Onderwerp : Constructie overzicht - constructie entresolvloeren		Amerweg 54 9444 TG Grollo tel : 06 200 34 7 64 email : info@randepagter.nl
Fase : Bouwaanvraag		
Status : Ter Controle		
Projectleider : [redacted]	Schaal : 1:50/1:20	
Datum : 14-10-2024	Datum gewijzigd : - (-)	Tekeningnummer : T-Ba-01

