

Van: [REDACTED]
Verzonden: 09-09-2025 09:40
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE:

Goedemorgen,

Dankjewel voor het antwoord. Ik dacht wellicht zeggen de geoffreerde materialen jou iets.
Met deze informatie ga ik weer even verder aan de gang.

Groet

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odijmond.nl>
Verzonden: dinsdag 9 september 2025 09:36
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE:

Goedemorgen,

Klopt uit de offerte kon in niets opmaken of voldoet aan wdbdo.

Echter kan het wel zijn dat het voldoet. Aangegeven aan bouwcollega's dat ter plaatse mogelijk kunnen vaststellen aan hand van gebruikte materialen/ afstand.

Aan hand van afstand kan er ook een brandwerendheid zijn ten opzichte van gespiegeld gebouw.

Het gaat niet om werkelijke afstand in wetgeving maar om gespiegelde afstand van de erfgrens. Dit geldt over en weer.

Het is aannemelijk dat er een brandwerendheid aanwezig is gelet op verwachte afwerking gipsplaten binnenzijde, ook omdat je met isolatiewaarde zit.

Bij gipsbeplating welk volgens NEN 6069 en NEN-EN 13501-2 worden geplaatst kan met een standaard gipsplaat (12,5 mm) met juiste montagewijze een WBDBO van 30 minuten halen.

De ramen mogen open – er is geen zelfsluitend eis aan buitenzijde van een woning vanuit Bbl, dit is alleen voor inwendige scheidingsconstructies.

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: maandag 8 september 2025 15:22

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Onderwerp: RE:

Goedemiddag [redacted],

Bedankt voor je mail. [redacted]

Jij hebt de offerte destijds ook ingezien toch? Klopt het dat hieruit niet volgt of de materialen voldoen aan WBDBO?

Groet [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: vrijdag 5 september 2025 13:30

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Onderwerp:

In bijlage mailverkeer met de bouwcollega's over deze casus en advies van mij in Word.

Was al in voorjaar, maart dit jaar.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

Medewerker Omgevingsrecht

M: 06-[redacted] J

Aanwezig: [redacted] J

Van: [redacted] J <[redacted] J@odijmond.nl>

Verzonden: vrijdag 5 september 2025 12:21

Aan: [redacted] J <[redacted] J@odijmond.nl>

Onderwerp:

[redacted] J is adres verzoeker, duinstraat [redacted] J staat dakkapel

Beide in Zandvoort

Groet Marc



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter