

EvoSwitch

J J  
J.W. Lucasweg 35  
2031 BE HAARLEM

verzendsdatum

**Onderwerp** Ontvangstbevestiging melding Activiteitenbesluit milieubeheer, J.W. Lucasweg 35 te Haarlem

**Ons kenmerk** J /ODIJ-2015-20297

**Contactpersoon** J J

**Doorkiesnummer** J

**C.c.** J @proxyz.nl; J @odnzkg.nl

Geachte J J

Op 8 juni 2015 ontvingen wij van u een melding verandering van uw bedrijf, gelegen aan J.W. Lucasweg 35 te Haarlem, in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding betreft het vervangen van vier inefficiënte dry air coolers door efficiëntere hybride coolers. Deze melding is bij ons geregistreerd onder kenmerk ODIJ-2015-20297. Aan het Activiteitenbesluit zijn artikelen verbonden waaraan uw bedrijf moet voldoen om het milieu te beschermen. Naar aanleiding hiervan berichten wij u het volgende.

### Melding compleet

Wij hebben de verstrekte gegevens beoordeeld op hun volledigheid en geconstateerd dat uw melding conform afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit is ingediend.


### Energiebesparing

Op 4 juni 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden op de locatie van Evoswitch te Haarlem. Tijdens dit overleg is aangegeven dat om de bedrijfsvoering te borgen de vervanging van vier inefficiënte dry air coolers niet langer kan wachten. Deze vier coolers konden in het verleden niet aangepast worden naar een efficiënter hybride systeem en zijn inmiddels dusdanig verouderd dat de bedrijfsvoering niet meer geborgd kan worden. Inmiddels zijn deze coolers vervangen door vier hybride coolers. De overige dry air coolers zijn een aantal jaar geleden aangepast naar een meer efficiënter hybride systeem, echter deze systemen zijn inmiddels ook verouderd en voldoen niet meer aan de huidige stand der techniek. Na de zomer zal het bedrijf een traject opstarten voor het vervangen van alle hybride coolers.

In artikel 2.15, eerste lid van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat degene die een inrichting drijft alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit moet voeren. Het vervangen van de vier inefficiënte dry air coolers is een

zogenaamd natuurlijk moment om de best beschikbare techniek toe te passen. Na de zomer zal gestart worden met een traject voor het vervangen van alle hybride coolers, de nu nieuw geplaatste coolers, die niet voldoen aan de stand der techniek, dienen dan ook vervangen worden. Na de zomer zal opnieuw een overleg ingepland worden om de mogelijkheden te bespreken voor het vervangen van alle hybride coolers naar een koelsysteem dat geheel voldoet aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Wij wijzen erop dat het indienen van de melding niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de regels die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals Bouwbesluit, brandbeveiligingsverordening, bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met [REDACTED]  bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,  
namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

L.A. Pannekeet  
Directeur

*Per 1 februari 2015 is Milieudienst IJmond verdergegaan als Omgevingsdienst IJmond.  
Kijk op [www.odijmond.nl/naamswijziging](http://www.odijmond.nl/naamswijziging) voor meer informatie.*

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen