

Aan : Omgevingsdienst IJmond
Afdeling :
T.a.v. :

ProXYZ Consultancy
Klein Amerika 12
2806 CA GOUDA

Tel. +31 (0)182 687 786
Fax +31 (0)182 687 458
www.proxyz.nl

Project : EvoSwitch - AMS1
Referentie : 14020/UP-2227

[redacted] J
[redacted] J @proxyz.nl
06 [redacted] J

Behandeld door
E-mail adres
Mobiel nummer

Betreft : Melding Activiteitenbesluit
Vervangen 4 dry air coolers

8 juni 2015

Datum

Geachte [redacted] J, [redacted] J,

Hierbij doen wij namens EvoSwitch een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor het vervangen van een 4-tal dry air coolers op het dak van het datacentrum (AMS1) aan de J.W. Lucasweg 35, 2031 BE te Haarlem.

Het betreffende adres is ook gemeentelijk bekend kadastrale perceelsaanduiding Haarlem II, sectie N, perceel 1545.

1. Activiteitenbesluitmelding

1.1 Contactgegevens

Onderstaand de benodigde gegevens van de gemachtigde aan wie u alle met deze aanvraag verbandhoudende correspondentie kunt richten.

Aanvrager:

EvoSwitch
T.a.v. [redacted] J [redacted] J
J.W. Lucasweg 35
2031 BE Haarlem

Gemachtigde:

ProXYZ Consultancy
T.a.v. [redacted] J [redacted] J
Klein Amerika 12
2806 CA Gouda
T: 0182 687 786
M: 06 [redacted] J

1.2 Bijlagen

- 00: Beschrijvende nota 14020/UP-2227 d.d. 8 juni 2015
- 01: Situatieschets – kadastrale kaart
- 02: Dak plattegronden
- 03: Werkbeschrijving (T&S)
- 04: Technische specificaties

2. Toelichting

Naast deze beschrijvende nota maken ook verscheidene bijlagen onderdeel uit van deze Activiteitsbesluitmelding (zie § 1.2).

2.1 Historie

Op 5 juni 2001 is een oprichtingsvergunning verleend voor het oprichten van een data hotel. Op 24 mei 2007 is een veranderingsvergunning verleend voor het inbouwen van een extra verdiepingsvloer, het plaatsen van twee noodstroomaggregaten, een bovengrondse dieseltank en een hekwerk.

Per 1 oktober 2008 valt de inrichting onder het Activiteitenbesluit, type B. Aanvullend is op 6 december 2012 een besluit maatwerk voor geluid vanuit het Activiteitenbesluit afgegeven.

2.2 Doelstelling

Het streven van Evoswitch is om “groenste datacentrum” van de wereld te willen worden. Op basis van het Activiteitenbesluit dient Evoswitch energiebesparende maatregelen met een TVT van 5 jaar of minder te treffen. Een van de opties betreft het vervangen van de dry air coolers door gesloten verdampingskoelers.

2.3 Melding

Een datacentrum is 24/7 continu operationeel en daardoor gelimiteerd in het uitvoeren van aanpassingen die het proces onderbreken. In dit stadium worden 4 bestaande inefficiënte dry air coolers vervangen door een 4-tal stillere en meer efficiënte hybride coolers.

Zie bijgevoegde bijlagen 00 t/m 04 (§1.2).

Ervan uitgaande dat de maatwerkvoorschriften die zijn opgelegd op grond van het Activiteitenbesluit bij verandering (vervanging van een viertal dry air coolers op het dak) van de inrichting gehandhaafd èn het type inrichting niet wijzigt door de verandering, kan volstaan worden met een (AIM) melding.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie en de bijbehorende bijlagen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,



ProXYZ Consultancy

CC:  
 

EvoSwitch

EvoSwitch

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

E Art. 5.1 lid 1 sub e

Deze informatie betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen