

. RAPPORTAGE VERSLAG

POMPINSTALLATIE ONDERGRONDSE NSA TANKOPSLAG

Opdrachtgever :
SIM HOLLAND B.V.
Postbus 1203
3350 CE PAPENDRECHT

Plaats van inrichting :
Evo Switch Netherlands
J.W. Lucasweg 35
2031 BE HAARLEM

Ordernummer : 201340827MK

Werkorder : 300398-01

Pompnummer	Type	Produkt	Testdatum	Resultaat
1		Diesel	06/05/2013	+
2		Diesel	06/05/2013	+
3		Diesel	06/05/2013	+
4		Diesel	06/05/2013	+
5		Diesel	06/05/2013	+
6		Diesel	06/05/2013	+

+ = in orde bevonden.

- = niet in orde, verdere actie/maatregelen nodig.

Opzet onderzoek : Preventief, gelijktijdig met jaarlijks onderhoud ondergrondse tanks.

Verslag onderzoek :

Tijdens de uitvoering van de jaarlijkse controles zijn wat de trimpompen betreft visueel geen lekkages vastgesteld

Opmerkingen / advies :

-

Naam controleur :

KIWA erkend tankinstallatiebedrijf :

S. REEHORST

Tank- en Installatietechniek B.V.

Lelystraat 92

3364 AJ SLIEDRECHT

Telefoon : (0184) – 413200 Fax : 420480.

E-mail : info@reehorst-sliedrecht.nl

© S. Reehorst Tank- en Installatietechniek B.V., Lelystraat 92 3364 AJ SLIEDRECHT NL.



S. REEHORST

TANK- EN INSTALLATIETECHNIEK B.V.
Lelystraat 92 3364 AJ Sliedrecht T (0184) 413200
www.reehorst-sliedrecht.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

C Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen